地区名：南条地区（牧谷水系）

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月15日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月12日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水	南条水道 牧谷配水
採水場所		南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場	南越前町役場
水温		13.8 ℃	17.1 ℃	20.0 ℃	22.7 ℃	27.0℃	24.5 ℃	20.1 ℃	17.4 ℃	11.4 ℃	8.2 ℃	7.1 ℃	7.8 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.33 mg/L			0.25 mg/L			0.54 mg/L			0.42 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L			0.07 mg/L			0.13 mg/L			0.06 mg/L 未満	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01 mg/L			0.014 mg/L			0.013 mg/L			0.012 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.005 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	8.2 mg/L	7.9 mg/L	7.8 mg/L	11.1 mg/L	7.8 mg/L	9.1 mg/L	8.5 mg/L	9.0 mg/L	8.4 mg/L	9.8 mg/L	9.7 mg/L	9.9 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					28 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下					77 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：南条地区（金粕水系）

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月15日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月12日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水	南条水道 金粕配水
採水場所		スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所	スクールバス休憩所
水温		14.9 ℃	18.8 ℃	22.1 ℃	24.8 ℃	30.4 ℃	27.7 ℃	21.6 ℃	18.6 ℃	12.0 ℃	7.6 ℃	6.8 ℃	7.6 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.38 mg/L			0.29 mg/L			0.53 mg/L			0.43 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.09 mg/L			0.06 mg/L			0.06 mg/L 未満	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004 mg/L			0.005 mg/L			0.008 mg/L			0.004 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L			0.002 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008 mg/L			0.012 mg/L			0.015 mg/L			0.009 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	8.4 mg/L	8.8 mg/L	8.4 mg/L	11.1 mg/L	9.9 mg/L	10.7 mg/L	9.5 mg/L	9.4 mg/L	9.4 mg/L	9.4 mg/L	9.0 mg/L	8.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					32 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下					87 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：南条地区（奥野々水系）

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月15日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月12日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道	奥野々水道
採水場所		ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド	ほのけグランド
水温		14.2 ℃	17.0 ℃	21.2 ℃	24.1 ℃	30.1 ℃	26.7 ℃	22.8 ℃	18.7 ℃	11.6 ℃	7.8 ℃	5.6 ℃	7.2 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.50 mg/L			0.43 mg/L			0.78 mg/L			0.49 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.16 mg/L			0.08 mg/L			0.22 mg/L			0.06 mg/L 未満	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.001 mg/L 未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005 mg/L			0.013 mg/L			0.013 mg/L			0.005 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002 mg/L			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.002 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L未満			0.002 mg/L			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	8.2 mg/L	7.4 mg/L	7.7 mg/L	8.2 mg/L	8.3 mg/L	8.1 mg/L	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.7 mg/L	7.4 mg/L	7.8 mg/L	7.3 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					8 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下					57 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	6.4	6.4	6.6	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：宅良東部地区

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月15日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月12日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道	宅良東部地区水道
採水場所		きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館	きらめき館
水温		14.0 ℃	17.5 ℃	20.2 ℃	23.9 ℃	28.4 ℃	28.2 ℃	23.4 ℃	20.0 ℃	12.4 ℃	8.5 ℃	6.8 ℃	7.6 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003 mg/L 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005 mg/L 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.40 mg/L			0.43 mg/L			0.62 mg/L			0.50 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08 mg/L 未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002 mg/L 未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004 mg/L 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.13 mg/L			0.14 mg/L			0.23 mg/L			0.14 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L			0.010 mg/L			0.012 mg/L			0.009 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 mg/L 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03 mg/L 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.03 mg/L								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5 mg/L								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
塩化物イオン	200mg/L以下	4.9 mg/L	4.8 mg/L	4.8 mg/L	4.7 mg/L	5.0 mg/L	4.7 mg/L	4.9 mg/L	4.8 mg/L	5.3 mg/L	5.6 mg/L	5.4 mg/L	5.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				30 mg/L								
蒸発残留物	500mg/L以下				55 mg/L								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.3 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：宅良西部地区

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月15日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月12日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道	宅良西部地区水道
採水場所		集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟	集落排水処理施設管理棟
水温		14.5 ℃	20.2 ℃	22.6 ℃	26.4 ℃	29.3 ℃	28.9 ℃	23.1 ℃	19.4 ℃	11.3 ℃	7.6 ℃	5.6 ℃	6.8 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003 mg/L 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005 mg/L 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.66 mg/L			0.62 mg/L			0.72 mg/L			0.69 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08 mg/L 未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.04 mg/L								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002 mg/L 未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004 mg/L 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.12 mg/L			0.12 mg/L			0.21 mg/L			0.10 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.003 mg/L			0.002 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.006 mg/L			0.004 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 mg/L 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03 mg/L 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 mg/L								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8 mg/L								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L	7.2 mg/L	7.5 mg/L	7.0 mg/L	7.1 mg/L	7.2 mg/L	7.3 mg/L	7.3 mg/L	7.2 mg/L	7.6 mg/L	7.6 mg/L	8.0 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				32 mg/L								
蒸発残留物	500mg/L以下				71 mg/L								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度　未満	0.1 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度	0.3 度	0.1 度	0.1 度　未満	0.1 度	0.1 度　未満	0.2 度
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：今庄・湯尾地区

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月15日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月12日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道	今庄・湯尾水道
採水場所		役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫	役場車庫
水温		13.4 ℃	20.8 ℃	19.2 ℃	22.3 ℃	29.0 ℃	27.6 ℃	20.2 ℃	17.4 ℃	10.5 ℃	7.2 ℃	5.4 ℃	6.8 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003 mg/L 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005 mg/L 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.35 mg/L			0.40 mg/L			0.44 mg/L			0.51 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08 mg/L 未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002 mg/L 未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004 mg/L 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.07 mg/L			0.13 mg/L			0.26 mg/L			0.10 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004 mg/L			0.007 mg/L			0.001 mg/L			0.005 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.002 mg/L			0.005 mg/L			0.003 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008 mg/L			0.014 mg/L			0.023 mg/L			0.014 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003 mg/L			0.005 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 mg/L 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L未満			0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03 mg/L 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 mg/L 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7 mg/L								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.3 mg/L	8.4 mg/L	8.3 mg/L	9.2 mg/L	8.4 mg/L	8.8 mg/L	8.5 mg/L	8.3 mg/L	9.0 mg/L	9.0 mg/L	8.5 mg/L	8.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				13 mg/L								
蒸発残留物	500mg/L以下				44 mg/L								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L
pH値	5.8以上　8.6以下	7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：堺・鹿蒜地区

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月15日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月12日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道	堺・鹿蒜地区水道
採水場所		そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場	そば道場
水温		13.8 ℃	19.3 ℃	23.5 ℃	26.5 ℃	28.0 ℃	28.0 ℃	22.8 ℃	18.3 ℃	11.9 ℃	7.4 ℃	5.5 ℃	6.7 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003 mg/L 未満								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005 mg/L 未満								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.30 mg/L			0.32mg/L			0.29 mg/L			0.42 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08 mg/L 未満								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002 mg/L 未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004 mg/L 未満								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08 mg/L			0.06 mg/L 未満			0.12 mg/L			0.06 mg/L 未満		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002 mg/L			0.005 mg/L			0.008 mg/L			0.003 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005 mg/L			0.013 mg/L			0.018 mg/L			0.009 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002 mg/L			0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.003 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 mg/L 未満								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03 mg/L 未満								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01 mg/L 未満								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5 mg/L								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005 mg/L 未満								
塩化物イオン	200mg/L以下	4.3 mg/L	4.5 mg/L	4.4 mg/L	4.4 mg/L	4.8 mg/L	4.5 mg/L	4.7 mg/L	4.5 mg/L	4.7 mg/L	4.9 mg/L	4.7 mg/L	4.7 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				25 mg/L								
蒸発残留物	500mg/L以下				49 mg/L								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02 mg/L 未満								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001 mg/L 未満								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満								
フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005 mg/L 未満								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	7.8	8.1	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1	7.8	7.7	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：海岸地区（今泉）

採水年月日		令和 5年 4月18日	令和 5年 5月16日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月 9日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）	海岸地区（今泉）
採水場所		給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター	給食センター
水温		14.4 ℃	17.4 ℃	18.7 ℃	23.1 ℃	31.0 ℃	27.6 ℃	22.6 ℃	17.3 ℃	12.3 ℃	7.0 ℃	7.2 ℃	8.1 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.29 mg/L			0.32 mg/L			0.79 mg/L			0.37 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.09 mg/L			0.22 mg/L			0.16 mg/L			0.06 mg/L 未満	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011 mg/L			0.020 mg/L			0.021 mg/L			0.010 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.008 mg/L			0.004 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.005 mg/L			0.012 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.025 mg/L			0.051 mg/L			0.041 mg/L			0.025 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011 mg/L			0.011 mg/L			0.010 mg/L			0.003 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009 mg/L			0.019 mg/L			0.013 mg/L			0.009 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.04 mg/L			0.19 mg/L			0.17 mg/L			0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					16 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	19.5 mg/L	19.7 mg/L	19.7 mg/L	19.9 mg/L	20.4 mg/L	19.8 mg/L	18.7 mg/L	17.5 mg/L	18.4 mg/L	18.9 mg/L	17.7 mg/L	18.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					40 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下		85 mg/L			116 mg/L			89 mg/L			73 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	1.2 mg/L	1.0 mg/L	0.7 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
pH値	5.8以上　8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.7	7.6	7.6	7.5	7.3	7.1	7.2	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度	0.5 度　未満	0.5 度　未満	1.2 度	1.0 度	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.2 度	0.2 度	0.1 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：海岸地区（赤萩）

採水年月日		令和 5年 4月18日	令和 5年 5月16日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 9日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）	海岸地区（赤萩）
採水場所		赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設	赤萩集落排水処理施設
水温		11.4 ℃	13.5 ℃	16.2 ℃	18.7 ℃	23.1 ℃	22.7 ℃	18.4 ℃	15.3 ℃	10.5 ℃	7.2 ℃	6.3 ℃	7.3 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	15 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.44 mg/L			0.41 mg/L			1.20 mg/L			0.54 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L			0.13 mg/L			0.26 mg/L			0.24 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009 mg/L			0.013 mg/L			0.017 mg/L			0.007 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.007 mg/L			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.006 mg/L			0.004 mg/L			0.004 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.018 mg/L			0.030 mg/L			0.029 mg/L			0.017 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007 mg/L			0.007 mg/L			0.006 mg/L			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006 mg/L			0.011 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09 mg/L			0.12 mg/L			0.08 mg/L			0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					9 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	10.6 mg/L	11.1 mg/L	11.3 mg/L	11.7 mg/L	11.5 mg/L	11.6 mg/L	10.9 mg/L	10.4 mg/L	11.7 mg/L	11.2 mg/L	11.1 mg/L	10.7 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					20 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下					74 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000002 mg/L							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L
pH値	5.8以上　8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6 度	0.5 度　未満	1.0 度	0.5 度　未満	0.5 度	0.7 度	0.6 度	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.2 度	0.1 度	0.3 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.2 度	0.1 度	0.1 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：河内地区

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月16日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 9日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道	河内地区水道
採水場所		桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所	桜団地集会所
水温		13.2 ℃	16.1 ℃	19.7 ℃	23.0 ℃	27.1 ℃	26.7 ℃	21.3 ℃	17.2 ℃	11.5 ℃	6.4 ℃	6.0 ℃	7.3 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	20 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.34 mg/L			0.27 mg/L			0.53 mg/L			0.35 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.10 mg/L			0.12 mg/L			0.20 mg/L			0.22 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007 mg/L			0.011 mg/L			0.009 mg/L			0.004 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.010 mg/L			0.009 mg/L			0.008 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.020 mg/L			0.034 mg/L			0.028 mg/L			0.021 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.004 mg/L未満			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007 mg/L			0.012 mg/L			0.009 mg/L			0.007 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			0.001 mg/L			0.002 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	10.0 mg/L	10.0 mg/L	10.1 mg/L	10.1 mg/L	10.4 mg/L	10.5 mg/L	10.4 mg/L	10.0 mg/L	10.6 mg/L	10.3 mg/L	10.3 mg/L	10.1 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					11 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下					58 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L
pH値	5.8以上　8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.8	7.0	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：大良地区

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月16日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 9日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	大良地区水道	大良地区水道	大良地区水道	大良地区水道	大良地区水道	大良地区水道	大良地区水道	大良地区簡易水道	大良地区水道	大良地区水道	大良地区水道	大良地区水道
採水場所		大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所	大良集会所
水温		12.3 ℃	13.7℃	16.3 ℃	18.3 ℃	21.8 ℃	22.2 ℃	18.1 ℃	15.5 ℃	11.2 ℃	8.3 ℃	7.2 ℃	8.2 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002 mg/L							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.45 mg/L			0.26 mg/L			0.65 mg/L			0.42 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.16 mg/L			0.13 mg/L			0.24 mg/L			0.25 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009 mg/L			0.013 mg/L			0.013 mg/L			0.007 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.009 mg/L			0.007 mg/L			0.009 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.024 mg/L			0.036 mg/L			0.032 mg/L			0.026 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008 mg/L			0.006 mg/L			0.007 mg/L			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009 mg/L			0.014 mg/L			0.012 mg/L			0.009 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	12.5 mg/L	12.3 mg/L	12.6 mg/L	12.5 mg/L	13.0 mg/L	13.2 mg/L	13.1 mg/L	12.4 mg/L	12.8 mg/L	12.7 mg/L	12.6 mg/L	12.4 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					25 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下					79 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
pH値	5.8以上　8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.6 度	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：具谷地区

採水年月日		令和 5年 4月19日	令和 5年 5月16日	令和 5年 6月12日	令和 5年 7月10日	令和 5年 8月 9日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道	具谷地区水道
採水場所		具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所	具谷集会所
水温		12.2 ℃	15.0 ℃	18.4 ℃	21.4 ℃	24.7 ℃	24.7 ℃	20.2 ℃	16.4 ℃	11.3 ℃	7.3 ℃	6.3 ℃	7.0 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.40 mg/L			0.45 mg/L			0.76 mg/L			0.42 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.13 mg/L			0.27 mg/L			0.36 mg/L			0.25 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.008 mg/L			0.011 mg/L			0.012 mg/L			0.004 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.019 mg/L			0.027 mg/L			0.025 mg/L			0.015 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005 mg/L			0.006 mg/L			0.006 mg/L			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007 mg/L			0.010 mg/L			0.008 mg/L			0.006 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.04 mg/L			0.04 mg/L			0.03 mg/L			0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	10.3 mg/L	10.3 mg/L	10.5 mg/L	10.5 mg/L	11.1 mg/L	11.0 mg/L	10.6 mg/L	10.3 mg/L	11.0 mg/L	10.4 mg/L	10.3 mg/L	10.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					17 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下					52 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

地区名：大谷地区

採水年月日		令和 5年 4月18日	令和 5年 5月16日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月 9日	令和 5年 9月11日	令和 5年10月11日	令和 5年11月10日	令和 5年12月11日	令和 6年 1月17日	令和 6年 2月 9日	令和 6年 3月 8日
水源名	基準値	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道	大谷地区水道
採水場所		大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所	大谷集会所
水温		15.3 ℃	20.9 ℃	23.2 ℃	26.4 ℃	29.3 ℃	27.4 ℃	23.2 ℃	19.6℃	13.2 ℃	9.8 ℃	8.2 ℃	9.6 ℃
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	6 個/ml	0 個/ml	4 個/ml	3 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.77 mg/L			0.55 mg/L			0.74 mg/L			0.81 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下		0.24 mg/L			0.18 mg/L			0.24 mg/L			0.20 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003 mg/L			0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L			0.001 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.009 mg/L			0.007 mg/L			0.008 mg/L			0.007 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.021 mg/L			0.016 mg/L			0.019 mg/L			0.016 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006 mg/L			0.003 mg/L			0.004 mg/L			0.003 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.003 mg/L			0.006 mg/L			0.005 mg/L			0.005 mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.07 mg/L			0.11 mg/L			0.08 mg/L			0.05 mg/L	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.04 mg/L							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					12 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	17.0 mg/L	17.0 mg/L	17.7 mg/L	17.5 mg/L	16.9 mg/L	17.0 mg/L	16.8 mg/L	16.2 mg/L	16.7 mg/L	16.8 mg/L	17.0 mg/L	16.9 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					44 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下		98 mg/L			98 mg/L			105 mg/L			95 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上　8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.5	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6 度	0.6 度	0.6 度	1.1 度	0.5 度　未満	0.6 度	0.5 度	0.5 度	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満
濁度	2度以下	0.1 度　未満	0.3 度	0.1 度　未満	0.7 度	0.1 度　未満	0.6 度	0.1 度　未満	0.4 度	0.1 度	0.3 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適